



ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACIÓN 01/2018 "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE DIAMETRO CLASE 7 CON UNA LONGITUD DE 1,105.00 MTS SOBRE EL CAMINO A LA CEBADILLA DEL CADENAMIENTO 1+330 AL 2+435 PARA ABASTECER A LA COLONIA SAN JOSE DE BAZARTE (LA VILLA)".

Siendo las **10:00** horas del día **12** doce de **Noviembre** del año **2018**, dos mil dieciocho en la Sala de Juntas del Organismo Público Descentralizado Denominado **AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**, por sus siglas **ASTEPA**, ubicada en la finca marcada con el número **60** sesenta de la Avenida **GONZÁLEZ GALLO** de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 5, 15 fracción VIII, 35, 37 fracción XII, 134, 150 fracción I demás relativos y aplicables del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y en concordancia con el punto número 10, **ETAPA 3 TRES** de las bases de la **LICITACIÓN 01/2018 "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE DIAMETRO CLASE 7 CON UNA LONGITUD DE 1,105.00 MTS SOBRE EL CAMINO A LA CEBADILLA DEL CADENAMIENTO 1+330 AL 2+435 PARA ABASTECER A LA COLONIA SAN JOSE DE BAZARTE (LA VILLA)"**, autorizado en la sesión número 3 del Comité de Adquisiciones, de fecha 7 de Noviembre de 2018 se dio inició con la **JUNTA ACLARATORIA** estando presentes por parte del Convocante: el **ING. FRANCISCO VÁZQUEZ ZARATE** DIRECTOR GENERAL DE **ASTEPA**; EL **ING. FABRICIO DE LA MAR GUTIÉRREZ**, COORDINADOR DE PLANEACIÓN DE **ASTEPA**; **ARCELIA CARRANZA DE LA MORA**, CONTRALORA MUNICIPAL; **MARÍA DEL CARMEN GALLEGOS DE LA MORA**, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES; **LIC. RIGOBERTO GONZALEZ GUTIERREZ**, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES Y **JAVIER GUADALUPE GARCÍA PADILLA** INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, por parte de los concursantes: **JALTEP CONSTRUCTORA S. DE R.L DE C.V.** representada en este acto por **ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZÁLEZ**, **ING. SALVADOR CORONA MONTERO** por su propio derecho, **ARQ. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO PADILLA**, por su propio derecho y la **ARQ. LUZ ELENA CASTELLANOS RODRIGUEZ**, por su propio derecho.....

En términos del punto 10 diez, de las bases de la licitación, la etapa comenzó con la firma de la lista de asistencia el día, hora y lugar señalados en la presente acta y la bienvenida por parte Director General del organismo de **ASTEPA** el Ing. Francisco Vázquez Zarate.....

Acto seguido les informó a los presentes que tal y como se estableció en las bases de la licitación y previo al comienzo de las preguntas y aclaraciones en cumplimiento a lo previsto en el párrafo tercero del punto número 10 diez de las bases de la licitación se hace constar que solamente el Ing. Salvador Corona Montero ha presentado la

Agua y saneamiento del municipio de tepatitlán

GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA_CONTACTO@TEPATITLANGOB.MX
TELÉFONO 01 (378) 788 700 /8794 /8795



documentación pertinente requerida e identificada en el punto 4 de las bases como (Documento Adicional DA 1) y (Documento Adicional DA 2), posteriormente se dio comienzo con las preguntas y aclaraciones en los siguientes términos:.....

Ing. Salvador Corona Montero por su propio derecho, realiza las siguientes preguntas:.....

1.- ¿A que presión se realizara la prueba hidrostática?.....

RESPUESTA.- EL ING. FABRICIO DE LA MAR GUTIERREZ, COORDINADOR DE PLANEACIÓN responde que se realizara a 1.5 de la especificación de presión de trabajo, es decir a 10.5 Kg/cm2, con agua.

2.- Al cruce del arroyo el encofrado ¿llevara mamposteo?.....

RESPUESTA.- EL ING. FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE DIRECTOR DE ASTEPA responde que el encofrado será con concreto premezclado tal y como lo contempla el catálogo de conceptos.

3.- ¿Cuál va a ser el medio que se nos hará llegar los archivos con los requisitos mínimos para el llenado de los documentos adicionales técnicos y económicos?.....

RESPUESTA.- EL ING. FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE DIRECTOR DE ASTEPA responde que se les enviará por vía electrónica al correo que asignaron en la lista de asistencia, esperando respuesta de confirmación de su parte.

4.- ¿Qué va a pasar con las instalaciones de servicios de agua y drenaje que se encuentran existentes?.....

RESPUESTA.- EL ING. FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE DIRECTOR DE ASTEPA responde que el Organismo por medio de la coordinación de Planeación a cargo del Ing. Fabricio de la Mar Gutiérrez será el contacto directo para la supervisión de la obra, ya que no se considerarán ajustes de costos.

Agua y saneamiento del municipio de tepatilán

GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA_CONTACTO@TEPATILÁN.GOB.MX
TELÉFONO 01 (378) 788 700 /8794 /8795



Siendo las 10:50 horas del día de su inicio se dio por terminada la presente etapa JUNTA ACLARATORIA, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la LICITACIÓN 01/2018 "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE DIAMETRO CLASE 7 CON UNA LONGITUD DE 1,105.00 MTS SOBRE EL CAMINO A LA CEBADILLA DEL CADENAMIENTO 1+330 AL 2+435 PARA ABASTECER A LA COLONIA SAN JOSE DE BAZARTE (LA VILLA)", se cierra el acta en 4 cuatro fojas útiles impresa por una sola de sus caras y firmando de conformidad quienes asistieron y así quisieron hacerlo, proporcionando una copia simple de dicha acta a cada uno de los concursantes que asistieron.

POR EL CONVOCANTE:

**ING. FRANCISCO VÁZQUEZ ZARATE
DIRECTOR GENERAL**

**ING. FABRICIO DE LA MAR GUTIÉRREZ,
COORDINADOR DE PLANEACIÓN DE ASTEPA;**

**ARCELIA CARRANZA DE LA MORA.
CONTRALORA MUNICIPAL.**

**MARÍA DEL CARMEN GALLEGOS DE LA MORA,
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES.**

**LIC. RIGOBERTO GONZÁLEZ GUTIERREZ.
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE REQUISICIONES.**

**JAVIER GUADALUPE GARCÍA PADILLA
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.**

Agua y saneamiento del municipio de tepatitlán

GONZÁLEZ CALLO 60
TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA_CONTACTO@TEPATILÁN.GOB.MX
TELÉFONO 01 (378) 788 700 /8794 /8795



POR LOS CONCURSANTES:

**ARQ. ADOLFO CAMARENA GONZALEZ.
JALTEP CONSTRUCTORA S. DE R.L DE C.V.**

ING. SALVADOR CORONA MONTERO.

ARQ. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO PADILLA.

ARQ. LUZ ELENA CASTELLANOS RODRIGUEZ.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA ETAPA NÚMERO 3 DE LA LICITACIÓN 01/2018 "CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE DIAMETRO CLASE 7 CON UNA LONGITUD DE 1,105.00 MTS SOBRE EL CAMINO A LA CEBADILLA DEL CADENAMIENTO 1+330 AL 2+435 PARA ABASTECER A LA COLONIA SAN JOSE DE BAZARTE (LA VILLA)".

Agua y saneamiento del municipio de tepatitlan

GONZÁLEZ GALLO 60
TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO
ASTEPA_CONTACTO@TEPATILÁN.GOB.MX
TELÉFONO 01 (378) 788 700 /8794 /8795