

ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACION LA-814093925-E2-2019 "PRIMERA ETAPA DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO"

Siendo las **11:00** once horas del día **19** diecinueve de **Noviembre** del año **2019**, dos mil diecinueve en la Sala de Juntas de la Dirección de Proveduría, situada en el Local No. 7 siete de la Central Camionera de la Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, C.P. 47600, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 fracción IV, 2, 5, 11, 28 fracción I, 33 Bis y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público así como también los artículos 1, 45, 46 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en concordancia con el punto número 6 de las bases de la LICITACION LA-814093925-E2-2019 "PRIMERA ETAPA DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO", autorizado en la sesión número 43 del Comité de Adquisiciones, de fecha 12 de Noviembre del 2019, se dio inició con la JUNTA ACLARATORIA estando presentes por parte del Convocante: el C. ARTEMIO ACEVES CASILLAS, DIRECTOR GENERAL DE ASTEPA; C. LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA, JEFE ADMINISTRATIVO DE ASTEPA; C. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA, REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL; C. MARIA DEL CARMEN GALLEGOS DE LA MORA, REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN; C. JUVENAL SANCHEZ SANCHEZ, INTEGRANTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES; C. JAVIER GUADALUPE GARCÍA PADILLA, INTEGRANTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES; C. EFRAIN CRUZ GONZALEZ, INTEGRANTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES; C. HORACIO GARCIA OLMOS INTEGRANTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES; C. JORGE ARMANDO JIMENEZ TORRES, CORDINADOR JURIDICO DE ASTEPA; C. MIGUEL ANGEL VERA MARTINEZ, COORDINADOR DE GESTION Y COMUNICACION; C. AGUSTIN JAIME DELGADILLO MERCADO, COORDINADOR DE SANEAMIENTO; VICTOR MANUEL FERNANDEZ GUTIERREZ, AUXILIAR COORDINADOR INFORMATICA por parte de los concursantes: MOISES VALENCIA ANGEL Por su propio derecho.....

En términos del punto 06 de las bases de la licitación, la etapa comenzó con la firma de la lista de asistencia el día, hora y lugar señalados en la presente acta y la bienvenida por parte del DIRECTOR GENERAL DE ASTEPA el ING. ARTEMIO ACEVES CASILLAS.....



Acto seguido les informo a los presentes que tal y como se estableció en las bases de la licitación, en el numeral 5 inciso b) se dio comienzo con la contestación de las preguntas formuladas que fueron presentadas dentro del término de 24 horas previsto en el artículo 33 bis de la Ley, así como en el numeral 5 párrafo I inciso C informando a los participantes que, una vez concluido el termino mismo que concluyo el pasado 18 de Noviembre del presente año a las 10:30 diez horas con treinta minutos, se presentaron 7 preguntas por parte de la empresa denominada **ENSY S.A. DE C.V.** mismas que se responden a continuación.

PREGUNTA 1

EN EL ANEXO 1, PROPUESTA TECNICA PIDEN UNA GENERACION DE 12000 kWh AL MES ¿ESTA GENERACION ES LA MINIMA EN LOS MESES QUE MENOS GENERA EL SISTEMA O EL PROMEDIO DE GENERACION ANUAL?

Respuesta.

Se refiere al promedio mensual anual.

PREGUNTA 2

EN EL ANEXO 1, PROPUESTA TECNICA FOLDER A PIDEN QUE LOS PANELES SOLARES CUMPLAN CON LAS NORMAS MEXICANAS VIGENTES ¿SE PUEDEN ENTREGAR CERTIFICADOS DE NORMAS INTERNACIONALES EQUIVALENTES A LA MEXICANA?

Respuesta.

No, debe apegarse a las normas mexicanas vigentes.

PREGUNTA 3

EN EL ANEXO 1, PROPUESTA TECNICA FOLDER C SE PIDE QUE SE CONTEMPLE LA INSTALACION AEREA PERIMETRAL HACIA LA CONEXION CON CFE ¿SE PUEDE HACER ESTA INSTALACION SUBTERRANEA?

Respuesta.

Deberá contemplar la propuesta de instalación aérea y podrá presentar opcionalmente la instalación subterránea.

PREGUNTA 4

EN EL ANEXO 1 PROPUESTA TECNICA FOLDER F PIDEN EL CERTIFICADO VIGENTE DE LA NOM-001-SEDE-2012. EN EL CERTIFICADO DEBERAN ESTAR INCLUIDOS LOS MODELOS PROPUESTOS ¿LOS MOLDELOS QUE PIDEN ESTEN INCLUIDOS EN LA NORMA SON LOS PANELES E INVERSORES?

Respuesta.

No, la norma se refiere a la instalación eléctrica.



PREGUNTA 5

EN EL ANEXO 1, PROPUESTA TECNICA FOLDER F PIDEN EL CERTIFICADO UL PARA LA CONEXION MECANICA ELECTRICA ¿ SE REFIEREN A LOS MATERIALES QUE SE VAN A AUTORIZAR EN LA INSTALACION MECANICA ELECTRICA?

Respuesta.

Si hace referencia a los materiales a utilizar.

PREGUNTA 6

EN EL ANEXO 1 PROPUESTA TECNICA FOLDER F PIDEN EL CERTIFICADO VIGENTE DE LA NOM-001-SEDE-2012, ESTA NORMA SE REFIERE A LA PROTECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ESTA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO CON LA NOM-001-SEDE-2012 SE OBTIENE AL FINAL DE LA INSTALACION POR MEDIO DE LA INSPECCION QUE REALIZARA LA UVIE, FAVOR DE ACLARAR QUE DOCUMENTO SE DEBERA INTEGRAR Y ENTREGAR EN LA PROPUESTA

Respuesta.

Carta compromiso de la elaboración del certificado.

PREGUNTA 7

EN EL ANEXO 1, PROPUESTA TECNICA FOLDER G PIDEN LOS TIEMPOS PARA LA ENTREGA DE LA OBRA, LOS TIEMPOS PARA EL CAMBIO DE MEDIDOR AL BIDIRECCIONAL DEPENDEN DE CFE ¿SE PUEDE QUITAR DEL PLAN DE TRABAJO EL CAMBIO DE MEDIDOR, YA QUE SE DESCONOCE EL TIEMPO QUE TARDA CFE EN REALIZARLO?

Respuesta.

Debe contemplar en su plan de trabajo la solicitud ante CFE lo antes posible para disminuir los tiempos ante la CFE.

Una vez realizado lo anterior y en virtud de contestar puntualmente todas y cada una de las preguntas y siendo las 11:10 once horas con diez minutos horas del día de su inicio se dio por terminada la presente etapa JUNTA ACLARATORIA, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la LICITACION LA-814093925-E2-2019 "PRIMERA ETAPA DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE TEPATILÁN DE MORELOS, JALISCO" se cierra el acta en 5 fojas útiles impresa por una sola de sus caras y firmando de conformidad quienes asistieron y así quisieron hacerlo, proporcionando una copia simple de dicha acta a cada uno de los concursantes que asistieron.




POR EL CONVOCANTE:


C. ARTEMIO ACEVES CASILLAS
DIRECTOR GENERAL.


C. LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA,
JEFE ADMINISTRATIVO DE ASTEPA.


C. ARCELIA CARRANZA DE LA MORA,
REPRESENTANTE DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.


C. MARIA DEL CARMEN GALLEGOS DE LA MORA,
REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPATITLAN.


C. JUVENAL SANCHEZ SANCHEZ,
INTEGRANTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES.


C. EFRAIN CRUZ GONZALEZ.
INTEGRANTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES.


C. JAVIER GUADALUPE GARCIA PADILLA,
INTEGRANTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES.


C. HORACIO GARCIA OLMOS
INTEGRANTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES.


C. JORGE ARMANDO JIMENEZ TORRES.
CORDINADOR JURIDICO DE ASTEPA.



**C. MIGUEL ANGEL VERA MARTINEZ,
COORDINADOR DE GESTION Y COMUNICACION.**

**C. AGUSTIN JAIME DELGADILLO MERCADO,
COORDINADOR DE SANEAMIENTO.**

**VICTOR MANUEL FERNANDEZ GUTIERREZ,
AUXILIAR COORDINADOR INFORMATICA.**

POR LOS CONCURSANTES:

MOISES VALENCIA ANGEL
Por su propio derecho.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACION LA-814093925-E2-2019 "PRIMERA ETAPA DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO"

AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN










JUNTA ACLARATORIA
LISTA DE ASISTENCIA

ASTEPA

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

LA-814093925-E2-2019 "PRIMERA ETAPA DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA FOTOVOLTAICA EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DELEGACIÓN CAPILLA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO"

MARTES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019

No.	Hora	NOMBRE	EMPRESA	CORREO	FIRMA
1	10:07	Artemio Reyes Casillas	ASTEPA		
2	10:07	Ornela Cananiza de la Mora	Organismo Interno de Control		
3	10:10	M ^{te} del Carmen Gallegos de la M ^{te}	Ayuntamiento		
4	10:11	APRACIO GARCIA OLIVOS	COPARMEX		
5	10:11	Javier G Garcia Padilla	Desarrollo Rural Sust.		
6	10:12	Suvenal Sánchez S	Canaco		
7	10:12	Miguel Ángel Vera Martínez	ASTEPA		
8	10:13	Efraim Cruz González	ETICSAAC		
9	10:14	Jorge Armando Jiménez Torres	ASTEPA		
10		Luis F. Figueroa	ASTEPA		